

dołącznik nr 10

do raportu z czynności kontroli nr
10/413/0192/11 z 25.08.2011

URZĄD GMINY NAREW
17-210 NAREW
ul. Mickiewicza 101
tel. (085) 681 68 16, fax 873 35 35

Narew, 25 sierpnia 2011 r.

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że w ramach realizacji projektu **Remont świetlicy wiejskiej w Łosince – roboty wewnętrzne** wszystkie roboty zanikowe i rozbiórkowe zostały wykonane zgodnie z kosztorysem powykonawczym dołączonym do wniosku o płatność. Ponadto wyjaśniam że podumywalkowe podgrzewacze wody zakupione w ramach w/w projektu zostały wymontowane przez wykonawcę w związku ze zgłoszeniem przez Wójta Gminy Narew roszczeń gwarancyjnych/ pismo do wykonawcy w załączeniu/.

SEKRETARZ GMINY
mgr Mariusz Żukowski

KIEROWNIK
Referatu Kontroli Projektów

Andrzej Dawidziuk
Andrzej Dawidziuk

PODINSPEKTOR
Magdalena Czernemcha
Magdalena Czernemcha

G.K. 371-7/10

Narew dnia 27 czerwca 2011 r.

Firma Usługowo-Handlowa Krzysztof Bołtryk
15-103 Białystok
ul. I Armii WP 4

W nawiązaniu do § 9 umowy Nr 55 /2010 z dnia 13 X 2010 r o wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Łosince – roboty wewnętrzne niniejszym zgłaszamy następujące usterki do usunięcia w ramach gwarancji :

- 1.niemożliwość zamykania drzwi wewnętrznych pomiędzy dużą salą a sanitariatami-wypuczenia futryny
- 2.niesprawne termy ciepłej wody szt 2
- 3.brak podłączenia turbinki powietrznej przy kominku
- 4.brak bariereki przy schodkach do pomieszczenia na piętrze

Uprzejmie prosimy o usunięcie w/w usterek w terminie jak najszybszym.-

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

Z poważaniem :

WÓJT

mgr Andrzej Plekowicz

SEKRETARZ GMINY

mgr Marcin Zakowski

KIEROWNIK
Referatu Kontroli Projektów

Andrzej Dawidziuk

PODINSPEKTOR

Magdalena Czeremcha