

WI.6730-81-06/09

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 248/09

przeprowadzonej w Gminie Narew

adres: Urząd Gminy Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew

telefon/fax: 085 681 60 16

REGON: 000546928

NIP: 543-1002-242

Podstawa prawna: art. 9 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.)

Przedmiot kontroli: oczyszczalnia ścieków w Gminie Narew

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

Okres objęty kontrolą: od daty ostatniej kontroli

Data ostatniej kontroli IOŚ: w dniu 27.02.2008 r.

Czas trwania kontroli: od dnia 15.09.2009 r. do dnia 30.09.2008 r. (z przerwą od dnia 16.09.2009 r. do dnia 28.09.2009 r.)

Kontrolę przeprowadzili:

1. **Kamil Karny** - Inspektor Ochrony Środowiska - posiadający stałe upoważnienie do kontroli nr 27/08 wydane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

Kierownictwo kontrolowanego podmiotu:

Jakub Sadowski – Wójt

O kontroli poinformowano:

Jakuba Sadowskiego - Wójta

Informacji i wyjaśnień w imieniu kontrolowanego podmiotu udzielał:

Stanisław Korobkiewicz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

I. W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

1. Gospodarka ściekowa

W skład oczyszczalni ścieków w Narwi wchodzi następujące urządzenia:

- pompownia ścieków surowych,
- punkt zlewny ścieków dowożonych,
- krata schodkowa do mechanicznego oczyszczania ścieków,
- biologiczny reaktor wielofunkcyjny typu BIOGEST,
- zbiornik zagęszczania i magazynowania osadu nadmiernego,
- stacja mechanicznego odwodniania osadu,

W dniu kontroli urządzenia oczyszczające ścieki były technicznie sprawne.

1.1 Stan formalnoprawny.

Stan formalno-prawny w zakresie odprowadzania ścieków z oczyszczalni w Narwi uregulowany jest decyzją znak: RŚ.6223-14/03 z dnia 01 grudnia 2003 r. wydaną przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce (ważną do dnia 31 stycznia 2014 roku).

1.2 Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym:

- Ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych nie będzie przekraczała:
 - $Q_{odr} = 290,0 \text{ m}^3/\text{d}$
- Maksymalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie będą przekraczały:
 - BZT₅ - 40 mg O₂/dm³
 - ChZT - 150 mg O₂/dm³
 - Zawiesina - 50 mg/dm³

Ścieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane są do rowu melioracyjnego, a następnie do rzeki Narew.

- Ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika w okresie objętym kontrolą wynosiła (m³):
 - 2008 r. – I półrocze – 20 783 m³, II półrocze – 18 958 m³
 - 2009 r. – II półrocze – 20 500 m³

Badania jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika wykonane zostały przez Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku. Wyniki badań (w załączeniu protokołu) wykonane zostały zgodnie z wytycznymi zawartymi w pozwoleniu wodnoprawnym, nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń określonych w obowiązującej decyzji.

2. Gospodarka odpadami

W wyniku procesów oczyszczania ścieków powstają następujące odpady:

- skratki (19 08 01)
- osady (19 08 05) - osady z oczyszczania ścieków są odwadniane na urządzeniu typu DRAIMAD i usuwane bezpośrednio na gminne składowisko odpadów.

W okresie objętym kontrolą wytworzono następujące ilości odpadów:

- w roku 2008 - 106,7 Mg osadów i 4,37 Mg skratek.
- w roku 2009 - 28,13 Mg osadów i 11,58 Mg skratek

Prowadzona jest ewidencję powstających odpadów zgodnie z obowiązującymi wzorami dokumentów.

3. Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska są naliczane i uiszczane regularnie. Zbiorcze sprawozdania są wysyłane w terminie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz do WIOŚ.

Ostatni rachunek w wysokości 1 011,68 zł za I półrocze 2009 nadano dn. 30.07.2009 r. na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

4. Realizacja zarządzenia pokontrolnego

- nie wydawano

5. Uiszczenie nałożonych kar

- nie nakładano kar

6. Podsumowanie – wyszczególnienie nieprawidłowości

- brak

7. Zapis dotyczący podjętych działań dyscyplinujących w trakcie kontroli

- pouczono odnośnie obowiązku przesyłania pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji (oczyszczalnia ścieków) właściwym organom tj. Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska zgodnie ze wzorem określonym w RMŚ z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U.08.215.1366)

8. Część końcowa protokołu

Kontrolowany podmiot został poinformowany o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i możliwości przedstawienia w takim przypadku swojego stanowiska na piśmie właściwemu organowi IOŚ w terminie 7 dni.

Poinformowano kontrolowany podmiot o prawie zachowania poufności informacji polegających na ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokołu parafowano. Jeden egzemplarz podpisanego protokołu przekazano kontrolowanemu podmiotowi Panu Jakubowi Sadowskiemu – Wójtowi.

Białystok, dn. 30 września 2009 r.


mgr inż. J. Sadowski

.....
podpis i pieczęć przedstawiciela
kontrolowanego podmiotu

INSPEKTOR
Ochrony Środowiska


mgr inż. Karol Karny

.....
podpisy i pieczęcie kontrolujących