


**OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA**
**obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S oraz wyłącznik roznicowoprądowy**

*UWAGA:*
- *fazy w rozdzielnicy obciążyć równomiernie*
- *rozdzielnicę wykonać jako natynkową z dzwiami pełnymi zamykanymi na zamek*
- *w rozdzielnicy pozostawić rezerwę min. 35% miejsca*
- *ostateczna lokalizacje urządzeń technologicznych uzgodnić na etapie wykonawstwa*

| | |
|---|---|
| **PROEKO** BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE W BIAŁYMSTOKU | |
| Obiekt: REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSI NAREW | SKALA 1:50 |
| Temat: Projekt wykonawczy – część elektryczna | DATA 10–09–2013 |
| nazwa rysunku: Schemat zasilania | |
| Autorzy: mgr inż. Tomasz Surowiec upr.: PDL/0074/POOE/07 | |
| Sprawdzający: mgr inż. Robert Grodzki upr.: PDL/0101/POOE/06 | NR RYS. E2 |
| Współpraca: mgr inż. Cezary Wojtach | |