

G.K. 271.2.2015

Narew dnia 9 lutego 2015 r

dotyczy : odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Narwi”

Stosownie do art.38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi oraz publikujemy zapytanie na stronie [bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl](http://bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl)

-pytanie nr 1:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe zadanie?

Inwestycja nie wymaga uzyskania ZRID-u.

-pytanie nr 2 :

Czy zamawiający potwierdza , że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych ?

-pytanie nr 3 :

Czy zamawiający potwierdza , że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT2-2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych ?

W realizacji zadania należy kierować się WT1 i WT2

-pytanie nr 4 :

Zwracamy się do zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji projektowej o profile kanalizacji deszczowej.

Profil kanału deszczowego jest wysowany na profilu podłużnym odcinka.

Odpowiedz udzielona na podstawie odpowiedzi projektanta.

Z poważaniem:

  
**WOJT**  
mgr Andrzej Pleskiewicz