

Narew, 13 kwietnia 2021 r.

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-cdbdde0c-9147-11eb-86b1-a64936a8669f

W związku ze złożonym pismem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn. „Przebudowa i remont szatni piłkarskiej i budowa trybun z zadaszeniem na stadionie sportowym w Narwi”, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza miesięczne płatności?

**Odpowiedź:**

Zapłata wynagrodzenia została określona w § 5 ust. 7 umowy, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ

**Pytania:**

1. W schemacie rozdzielni elektrycznej istnieje zapis o połączeniu złącza z rozdzielnią przewodem YDY 5x10 - czy należy ująć w wycenie? (brak w przedmiarze robót).
2. W schemacie rozdzielni elektrycznej są podane przekroje kabli YKY3x2,5 oraz YKY3x1,5 - czy należy ująć w wycenie wyżej wymienione kable (brak w przedmiarze)
3. W przedmiarze należy wycenić przeciwpożarowy wyłącznik prądu, brak za to kabla HGDs 2x1,5 który widnieje w projekcie aby połączyć go z rozdzielnią - czy wyżej wymieniony kabel należy uwzględnić w wycenie? (brak w przedmiarze)

**Odpowiedź na pytania 1,2,3:**

W wycenie należy ująć zakresy robót określone w schemacie rozdzielni elektrycznej oraz w projekcie.

4. Zgodnie z przedmiarem należy wycenić 6 szt grzejników konwektorowych elektrycznych – „typ wielkość GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13” - proszę o informację które konkretnie wielkości/moce grzejników należy wycenić.

**Odpowiedź:**

Należy wycenić:

- 2 grzejniki GE 28/4/13 – szatnie piłkarskie;
- 1 grzejnik GE 20/4/10 – pomieszczenie dla sędziów;
- 3 grzejniki GE 10/4/7 – w pomieszczeniach przeznaczonych na sanitariaty

WÓJT  
mgr Andrzej Pleskiewicz